

Bestell-Nr.	YH03		YH05	YH08	
	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8
Anschlussbild-Nr.	158	358	158	158	358
PNP Öffner/Schließer umschaltbar	✓		✓	✓	
NPN Öffner/Schließer umschaltbar		✓			✓
Gabelweite 30 mm	✓	✓			
Gabelweite 50 mm			✓		
Gabelweite 80 mm				✓	✓
Schaltstrom PNP Schaltausgang	200 mA		200 mA	200 mA	
Schaltstrom NPN Schaltausgang		200 mA			200 mA
FDA Accession Number	0820591-000		—	0820592-000	

Proper Use

This wenglor product has to be used according to the following functional principle:

Fork Sensor

Due to their special design, the transmitter and receiver in fork sensors are integrated into a single housing as a light barrier. The output switches if the light beam is interrupted. The visible laser light beam produces a light spot with a very small diameter of 0.6mm. As the light spot of wenglor fork sensors has the same diameter over the entire width of the fork, applications can be solved regardless of whether the object is located closer to the transmitter or the receiver. Fork sensors accurately detect the smallest parts, holes, grooves or notches.

Safety Precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- These products are not suited for safety applications.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.

Laser/LED Warning

**Class Laser 2 (EN 60825-1)**  
Observe all applicable standards and safety precautions. The enclosed laser warning labels must be attached and visible at all time. Do not stare into beam.

**Caution:** Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Technical Data


Smallest Recognizable Part**	40 µm
Smallest Recognizable Slot	50 µm
Switching Hysteresis*	< 20 µm
Light Source	Laser (red)
Wave Length	655 nm
Service Life (T = 25 °C)	100000 h
Laser Class (EN 60825-1)	2
max. Ambient Light	10000 Lux
Light Spot Diameter	0,6 mm
Repeat Accuracy	< 5 µm
Supply Voltage	10...30 V DC
Current Consumption (Ub = 24 V)	< 50 mA
Switching Frequency	10 kHz
Response Time	50 µs
Off-Delay	0...100 ms
Temperature Range	−25...60 °C
Switching Output Voltage Drop	< 1,5 V
Internal Load Switching Output	5100 Ohm
Short Circuit Protection	yes
Reverse Polarity Protection	yes
Overload Protection	yes
Teach Mode	NT, MT
Housing Material	Plastic PA; Steel Plate, nickel-plated
Full Encapsulation	yes
Degree of Protection	IP67
Connection	M8×1; 3-pin
Protection Class	III

\* Utilized Teach-In process: normal Teach-In with unobstructed barrier  
\*\* Utilized Teach-In process: minimal Teach-In with unobstructed barrier

	YH03		YH05		YH08
Order No.	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8
Connection Diagram No.	158	358	158	158	358
PNP NO/NC switchable	✓		✓	✓	
NPN NO/NC switchable		✓			✓
Fork width 30 mm	✓	✓			
Fork width 50 mm			✓		
Fork width 80 mm				✓	✓
PNP Switching Output/ Switching Current	200 mA		200 mA	200 mA	
NPN Switching Output/ Switching Current		200 mA			200 mA
FDA Accession Number	0820591-000		—	0820592-000	

Complementary Products (see catalog)

wenglor offers Connection Technology for field wiring.




Mounting instructions

During operation of the sensors, the corresponding electrical and mechanical regulations, as well as safety regulations must be observed. The sensor must be protected from mechanical impact.


Adjustment

Teach-In Sensor:

1. Set the rotary switch to NT (normal Teach-In).




2. Press the Teach-In key shortly with unobstructed light barrier and release. The red LED blinks, and then goes out.



For the recognition of very small gaps, follow the above procedure with obstructed light barrier.

3. Set the rotary switch to the desired function.



Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :

Fourche optique

Grâce à leur boîtier spécial, l'émetteur et le récepteur des fourches optiques sont disposés pour constituer un barrage optique dans un même boîtier. La sortie commutée dès que le faisceau lumineux est interrompu. Le faisceau laser visible crée un spot lumineux d'un diamètre très faible de 0,6 mm. Étant donné que le spot lumineux des fourches optiques wenglor a le même diamètre sur toute l'ouverture de la fourche, la solution des applications est indépendante du fait que l'objet se trouve plus près de l'émetteur ou du récepteur. Les fourches optiques détectent avec précision des pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille.

Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Aucun composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.

Laser/LED Mise en garde

**Appareil à laser de classe 2 (EN 60825-1)**  
Respecter les normes et prescriptions de sécurité. Observer les instructions annexées. Ne pas regarder dans le faisceau.

**Attention:** L'utilisation de procédure de réglages et de mise en service autre que celle-ci peut vous exposer à des radiations dangereuses.

Données techniques

Plus petite taille détectable	40 µm
Plus petite fente détectable	50 µm
Hystérésis de commutation	< 20 µm
Type de lumière	Laser (rouge)
Longueur d'onde	655 nm
Durée de vie (Tu = 25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	2
Ambiance lumineuse max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	0,6 mm
Répétabilité de la précision	< 5 µm
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation (Ub = 24 V)	< 50 mA
Fréquence de commutation	10 kHz
Temps de réponse	50 µs
Temporisation à la retombée	0...100 ms
Température d'utilisation	−25...60 °C
Chute de tension sortie de commutation	< 1,5 V
Sortie de commutation résistance de charge interne	5100 Ohm
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Mode d'apprentissage	NT, MT
Matière du boîtier	Plastique PA; Plaque d'acier, nickelé
Electronique noyée	oui
Degré de protection	IP67
Mode de raccordement	M8×1; 3-pôles
Catégorie de protection	III

\* Référence de mode d'apprentissage: mode apprentissage normal avec champ de la fourche libre  
\*\* Référence de mode d'apprentissage: apprentissage minimum avec champ de la fourche libre

	YH03		YH05		YH08
Référence	PCT8	NCT8	PCT8	PCT8	NCT8
Schéma de raccordement No.	158	358	158	158	358
PNP Ouverture/ Fermeture commutable	✓		✓	✓	
NPN Ouverture/ Fermeture commutable		✓			✓
Largeur de la fourche 30 mm	✓	✓			
Largeur de la fourche 50 mm			✓		
Largeur de la fourche 80 mm				✓	✓
Courant commuté PNP sortie de commutation	200 mA		200 mA	200 mA	
Courant commuté NPN sortie de commutation		200 mA			200 mA
FDA Accession Number	0820591-000		—	0820592-000	

Rotary Switch Settings	Functions
NO 0 ms	Normally open without OFF-delay
NO 20 ms	Normally open with 20 ms OFF-delay
NO 100 ms	Normally open with 100 ms OFF-delay
NC 0 ms	Normally closed without OFF-delay
NC 20 ms	Normally closed with 20 ms OFF-delay
NC 100 ms	Normally closed with 100 ms OFF-delay

Normally open (NO):  
Output is active with unobstructed light barrier.  
Normally closed (NC):  
Output is active with interrupted light beam.  
Time delay (OFF-Delay):  
Delayed switching relative to interruption of the light beam.  
This function is advisable in combination with slow analysis units.

4. Test the switching function by moving an object into the barrier. If the red LED blinks, clean the optics and repeat the Teach-In process.

Minimal Teach-In (MT):

For the recognition of clear, transparent objects (glass, sheet products) set the rotary switch to MT (minimal Teach-In) and proceed like for the normal Teach-In. (Await a self-heating time of approx. 5 minutes before the minimal Teach-In).

Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.

Position de commutateur	Fonction
NO 0 ms	Fermeture sans temporisation à la retombée
NO 20 ms	Fermeture avec temporisation à la retombée de 20 ms
NO 100 ms	Fermeture avec temporisation de 100 ms
NC 0 ms	Ouverture sans temporisation à la retombée
NC 20 ms	Ouverture avec temporisation à la retombée de 20 ms
NC 100 ms	Ouverture avec temporisation à la retombée de 100 ms

Fermeture (NO) : Sortie commutée avec champ de la fourche libre  
Ouverture (NC) : Sortie commutée quand le faisceau est coupé

Temporisation à la retombée :

appliquer une prolongation du temps de commutation à la coupure du faisceau. Cela a du sens en cas d'unité de traitement lent.

4. Contrôler la fonction de commutation en insérant l'objet. Si la LED rouge clignote: nettoyer l'optique et recommencer le processus d'apprentissage.

Apprentissage minimum (MT) :


Pour la reconnaissance d'objets transparents (verre, scotch) positionnez le commutateur sur MT (apprentissage minimum / Minimal Teach). Procédez comme pour l'apprentissage normal. (Avant l'apprentissage minimum, respectez le temps de chauffe d'environ 5 minutes).

Mise au rebut

La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques.

Produits complémentaires (voir catalogue)

wenglor vous propose la connectique adaptée à votre produit.




Instructions de montage

Lors de la mise en service des détecteurs respecter les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Protéger le détecteur contre toute influence mécanique pouvant le dérégler ou endommager.


Réglage

Apprentissage du capteur :

1. Choisir la position du commutateur sur NT (apprentissage normal / Normal-Teach-In).



2. Presser sur la touche apprentissage avec le champ de la fourche optique libre et relâcher: La LED rouge clignote puis s'éteint.



Pour la reconnaissance de petite fissure effectuer le même processus avec le champ de la fourche optique coupé.

3. Positionner le commutateur sur la fonction souhaitée.

