

Bescheinigung
Nr. ET 19054
vom 12.09.2019

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0340

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers: **wenglor sensoric gmbh**
Wenglor Straße 3
(Auftraggeber) **88069 Tett nang**

Name und Anschrift des
Herstellers: wenglor sensoric gmbh
Wenglor Straße 3
88069 Tett nang

Produktbezeichnung: Sicherheitsrelais Basismodul

Typ: SR4D3B01S

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage:	DIN EN 60947-5-1	Niederspannungsschaltgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte	2010-04
	DIN EN ISO 13849-2	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung	2013-02
	GS-ET 20	Zusatzanforderungen für die Prüfung und Zertifizierung von Sicherheitsschaltgeräten	2016-10

Bemerkungen: Die Sicherheitsfunktionen werden mit Kategorie 4 PL e (verzögerte Sicherheitskontakte 13/24, 23/24) bzw. Kategorie 3 PL d (verzögerter Sicherheitskontakt 37/38) nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgeführt. Unter Anwendung der Tabelle 3 der DIN EN ISO 13849-1:2016-06 entspricht dies einem SIL 3 (unverzögerte Sicherheitskontakte) bzw. SIL 2 (verzögerter Sicherheitskontakt).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG (**Maschinen**).

Diese Bescheinigung ist gültig bis: **30.06.2024**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.

Az: NA.520.25/ 19-035-VT01 / Wld/Wi


Dipl.-Ing. Stefan Stommel
Leiter der Zertifizierungsstelle

